


НТПЦ-УА

Научно-технический проектный центр

№ 13 от "_5_" _мая_ 2014 г.

Уважаемые господа!
Приглашаем Вас к сотрудничеству!



Наша организация занимается проектированием и производством различной радиоэлектронной аппаратуры, контроллеров, микропроцессорных и информационных систем, шкафов управления.

В настоящее время для систем противодымной защиты разработан и выпускается поэтажный контроллер SPZ-C со следующими характеристиками:

1. Входы датчиков с контролем состояния линий 8 шт.
2. Выходы на промежуточные реле исполнительных устройств 4 шт.
3. Интерфейс шины CAN 2 шт.
4. Светодиодная индикация состояний линий (2-х и 4-х позиционная) 14 шт.
5. Количество аппаратно задаваемых адресов 32 адр.
6. Количество адресов в системе (не имеет теоретического предела) 2¹¹
7. Напряжение питания 24 В.
8. Габариты при установке на DIN рейку 71x90.2x57 мм.

Данное исполнение контроллера обеспечивает индикацию стандартных линий связи с датчиками, имеющими нормально разомкнутый релейный выход. Обеспечивает контроль состояния линии: **обрыв (желтый), короткое замыкание (желтый мигающий), нормальное состояние (зеленый), срабатывание датчика (красный)**. Все данные передаются в систему по запросу и автономно. Алгоритм работы поэтажного контроллера легко программируется на этапе производства и перепрограммируется в лабораторных условиях.

Предназначен для работы с панелью управления SPZ-P10, любой промышленной панелью управления с CAN интерфейсом (требуется программирование панели), с другими информационными системами и устройствами.

На базе данного контроллера возможно формирование различных систем автоматики, дымоудаления, пожаротушения, охранной сигнализации, и т.д.

С наилучшими пожеланиями,

Директор ООО «НТПЦ»



О.Н.Выскребенцев

Тел. 0954666054, 0639533538, 0973209554

ООО «Научно-технический проектный центр» Код 36034783
р./с. 26001010699151 в ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» МФО 300023
Тел. 0954666054, 0639533538, 0973209554